



PRZĘKRÓJ A-A



UWAGA:

- Studnie o wysokości powyżej 3,0 m należy wykonać z kominem włazowym o średnicy wewnętrznej 800 mm. Minimalna wysokość komory roboczej studni musi wynosić 2,0 m.
- Studnie o wysokości do 3,0 m mogą być wykonane bez kominów włazowych.
- W studzienie kaskadowej o różnicy poziomów wlotów kanałów powyżej 1,5 m kolano rury zewnętrznej należy obetonować betonem B-15. Maksymalna różnica poziomów wlotów w studzienie kaskadowej wynosi 4,0 m.
- W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym przykrycie studni wykonać bez pierścienia odciążającego.



WYKONANIE STUDNI BEZ KOMINA WŁAZOWEGO
(Wykonanie do głębokości studni do 3,0 m - studnia o stałej średnicy wewnętrznej)

Biuro Usług Projektowych				
Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej				
37-500 JAROSŁAW ul. Poniatowskiego 37/15 tel. fax. (16) 621 06 11 email: skarpa@pr.home.pl				
Specjalność: sanitarna				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Bednarski	S-129/01	02-2014	
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Pajda	97/00	02-2014	
Skala:	Nazwa rys.	Nr rys.		
1:25	STUDZIENKA REWIZYJNA KASKADOWA	KD-6		