



## PRZEKRÓJ A-A



## UWAGA:

- Studnie o wysokości do 3,0 m mogą być wykonane bez kominów włazowych.
- Studnie o wysokości powyżej 3,0 m należy wykonać z kominem włazowym o średnicy wewnętrznej 800 mm. Minimalna wysokość komory roboczej studni musi wynosić 2,0 m.



## Biuro Usług Projektowych

**Skarpa**  
37-500 JAROSŁAW  
ul. Poniatowskiego 37/15  
tel. fax. (16) 621 06 11  
email: skarpa@pr.home.pl

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R  
ul. Piaskowej w Kolbuszowej

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Bednarski	S-129/01	02-2014	
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Pajda	97/00	02-2014	
Skala:	Nazwa rys.	STUDZIENKA REWIZYJNA		
1:25				
				Nr rys. KD-5