

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Kolbuszowej**

Tel/fax: 17 2275 227, 17 2271 922

e-mail: zgkim@kolbuszowa.pl

WK/S350-71/04/17

Kolbuszowa, dn. 26. 04. 2017 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.**  
ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa  
tel./fax 17 22 75 227  
NIP 814-16-85-725, REGON 363020205  
**96 9180 0008 2001 0005 5664 0001**

**EXAL - Marek Tokarz**  
ul. Broniewskiego 16  
39-400 Tarnobrzeg

**Dotyczy:** Wniosek z 18. 04. 2017 r. dot. zadania projektowego „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej”.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, w odpowiedzi na wniosek z 18. 04. 2017 r., o podanie warunków projektowania przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zlokalizowanych w zakresie opracowania na dz. nr ewid: 2267, 2316/2, 2281 w Kolbuszowej informuje, że na terenie planowanej inwestycji p/n. „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” występują urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej będące w zarządzie Zakładu wymagające dostosowania, w szczególności:

1. Ustawienia (dostosowania) do poziomu terenu: chodnika, zjazdu lub jezdni, w tym ewentualnej wymiany obudów wymagają wszystkie skrzynki uliczne zlokalizowane na wodociągu w zakresie objętym przebudową.
2. Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w ul. Wrzosowej, nie jest wymagane. Włazy żeliwne ustawić (w sposób stabilny) do poziomu jezdni, zjazdu, chodnika zapewniając szczelność połączeń ze studzienkami.
3. Wykonawca robót powiadomi Zakład o planowanych robotach z kilkudniowym wyprzedzeniem.

**Otrzymują:** 1. Adresat  
2. A/a

Z poważaniem

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Zarządu  
**Adam Maternia**

Sprawę prowadzi: Stanisław Lis