

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 013 4437354, faks 013 4463246
ryszard.harmata@psgaz.pl

EXAL
Marek Tokarz
ul. Broniewskiego 16
39 – 400 Tarnobrzeg

Wasz znak:

Jasło, 12.05.2017

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/63/1/17

Dot.: **Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi gminnej nr 104040R w m. Kolbuszowa ul. Klonowa i Wrzosowa wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów na posesje.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne wykonywania robót budowlanych w obrębie istniejącej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania występują skrzyżowania z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia wykonaną z rur PE.
2. Przykrycie sieci gazowej winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0m do powierzchni zjazdu oraz do dolnej warstwy jego podbudowy min. 0,5 m.
3. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Kolbuszowej, którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
4. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora
5. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
6. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualną możliwość rozebrania wykonanej nawierzchni celem: usuwania skutków powstałej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontów.
7. Inwestor oświadcza, że w przypadku wystąpienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegającej pod projektowaną nawierzchnią ulicy i zjazdów nie będzie rościć sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku demontażu rozbieralnej nawierzchni.
8. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci

gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.

9. W ślad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.
10. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora należy przesłać do naszego Zakładu - warunek przystąpienia do realizacji zadania.

Załączniki: mapa sytuacyjna w skali 1: 500 – 1 egz.

Z poważaniem

Akceptuje powyższe zapisy

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Miejscem Sieciowym

Maciej Kubal

.....
Podpis i pieczęć Inwestora

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Kolbuszowej
3. ZMS/SEMU a/a

RH/2100

