



Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 333, fax (017) 22 72 029
NIP 814-15-73-032

Kolbuszowa, dnia 4 listopada 2019 r.

ZP.271.2.51.2019

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Montaż piłkochwyłów na Stadionie Miejskim w Kolbuszowej**”

1. Zamawiający, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia treść Zapytania Ofertowego sporządzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie: należy przyjąć do wyceny siatkę polietylenową ok. 10x10 cm gr 5 mm czy siatkę polipropenową bezwęzłową ok. 10x10 cm gr 5 mm?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć siatkę polietylenową (**Ø 4mm**) wraz z akcesoriami.

Z up. BURMISTRZA

Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA