



Projekt pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie numer RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
ZP.271.1.37.2020
tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939
NIP 814-15-76-232

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Kolbuszowa, dnia 2 marca 2021 r.

Wykonawcy
wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i w gminie Dzikowiec”
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 r.
oraz o odrzuceniu oferty

1. Gmina Kolbuszowa, informuje że w związku z postanowieniem o umorzeniu postępowania odwoławczego Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24.02.2021 r., wydanym w sprawie prowadzonej do sygn. akt: KIO 187/21 **unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4 stycznia 2021 r.**
2. Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) /Pzp/ Zamawiający zawiadamia, iż działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Kudrowicach 12, 95-200 Pabianice (oferta nr 11) jako niezgodną z SIWZ.
Zaofertowane przez Wykonawcę pompy ciepła nie spełniają zapisów SIWZ, w szczególności:
 - 1) Pompa ciepła Krommler X9 200 ma wysokość 1479 mm, a zatem więcej niż maksymalna wysokość zasobnika o pojemności 200l, określona przez Zamawiającego jako 1470 mm, ponadto średnica (czyli szerokość) pompy ciepła Krommler X9 200 wynosi 650 mm, a zatem więcej niż maksymalna szerokość zasobnika o pojemności 200l, dopuszczona przez Zamawiającego i określona jako 570 mm;
 - 2) Pompa ciepła Krommler X9 300 ma wysokość wynosi 1900 mm, a zatem więcej niż maksymalna wysokość zasobnika o pojemności 300l, określona przez Zamawiającego jako 1800 mm;
 - 3) Pompy ciepła Krommler X9 200 i Krommler X9 300 są wyposażone w grzałkę elektryczną o mocy 2,0 kW (2000 W), a zatem o mocy mniejszej niż minimum określone przez Zamawiającego na 2500 W (2,5 kW).

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomości.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. – A/a.

Przesłano mailem oraz za pomocą ePUAP do Wykonawców.