

Kolbuszowa 31.12.2018r.

**REFERAT BIURO RADY  
MIEJSKIEJ  
Urzędu Miejskiego  
w Kolbuszowej**

Wpłynęło dnia 31.12.2018r.

*elluchioj*

Sz. P.  
Zbigniew Pytlak  
Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na żarówki typu Led, uprzejmie informuję, że wymienione w piśmie lampy typu: CFL, MIX nie są stosowane w oświetleniu ulicznym już od co najmniej 10 lat, ze względu na ich szczególne zastosowanie, nadające się głównie do oświetlenia wewnętrznego. Lampy LRF zostały już dawno wyparte przez obecnie stosowane lampy wysokoprężne sodowe lub metalohalogenkowe, ze względu na ich barwę światła i małą skuteczność świetlną. Obecnie stosowane lampy sodowe lub metalohalogenkowe wymagają układów zapłonowych, co powodują, że nie można ich wprost zamienić na lampy Led. Wymagałoby to ingerencji w każdą oprawę uliczną i wymianę okablowania. Jedynym możliwym i efektywnym rozwiązaniem jest wymiana całych opraw sodowych na ledowe, wyposażone w zapłonniki pozwalające na programowe ściemnianie tych opraw w czasie zmniejszonego ruchu nocnego. Przykładem takiego rozwiązania jest oświetlenie ulicy 11-go Listopada w Kolbuszowej, gdzie o 23:30 zmniejsza się strumień świetlny o 30%.

Aktualnie wymieniane są niektóre oprawy sodowe na ledowe w ramach konserwacji oświetlenia, prowadzonego przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Mielcu, na ich koszt i na ich majątku. W tym roku PGE wymieniło w Kolbuszowej 68 opraw.

W Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej zostały rozpoczęte prace nad zmianą sposobu sterowania oświetleniem, pozwalające na dowolne kształtowanie poziomu świecenia opraw, ale możliwe do zastosowania w nowobudowanym oświetleniu na terenie miasta Kolbuszowa. Trwają też prace nad ewentualnym sposobem na wymianę oświetlenia ulicznego, ale dla naszej gminy jest to koszt rzędu kilku milionów złotych.

Z poważaniem:

**ZASTĘPCA BURMISTRZA  
KOLBUSZOWEJ**

*Marek Gil*