



Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 25 czerwca 2020 r.

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 333, fax (017) 22 72 939
NIP 814-15-76-220

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**” realizowana w ramach projektu pn.: „**Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej**” oraz w ramach projektu pn.: „**Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia**”.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 maja 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 098-232413 z dnia 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

W związku z otrzymanymi pytaniami działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający jako żaluzje fasadowe dopuszcza lamele typu Z? Prosimy o podanie szczegółów żaluzji fasadowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Profil żaluzji zewnętrznych Z lub C – montaż do profili fasadowych, lamele pod kątem 45 stopni, prześwit 30-50%.

Pytanie nr 2:

w odpowiedzi na otrzymane odpowiedzi proszę o doprecyzowanie niejasności:

Ad. pyt.3 Czy odpowiedź dotyczy również znaczników E-3?

Ad. pyt.6. Proszę w dalszym ciągu o podanie grubości y typu płyty. Czy płyty mają być w jakikolwiek sposób obrobione przed malowaniem, czy tylko przykręcone?



Ad. pyt.11 Czy w takim razie zamawiający dopuści wymiary i kształt odbiegający od podanych w zestawieniu?

Ad. pyt.17 Czy w takim razie ilości przedstawione w przedmiarze można uznać za wiążące dla zamawiającego?

Ad. pyt. 18 Chodzi o drzwi antywłamaniowe D4.

Ad. pyt.3 Czy odpowiedź dotyczy również znaczników E-3?

Odpowiedź Ad. pyt.3:

Tak, kolorystyka maskownic okapów z blachy tytanowo –cynkowej (naturalnej) dotyczy oznaczeń na elewacjach E3 oraz E7.

Ad. pyt.6. Proszę w dalszym ciągu o podanie grubości i typu płyty. Czy płyty mają być w jakikolwiek sposób obrobione przed malowaniem, czy tylko przykręcone?

Odpowiedź Ad. pyt.6:

Typ płyty został określony w przedmiarze robót i wynosi 12,5mm, krawędzie płyty po cięciu należy zfazować w celu uniknięcia ostrych krawędzi.

Ad. pyt.11 Czy w takim razie zamawiający dopuści wymiary i kształt odbiegający od podanych w zestawieniu?

Odpowiedź Ad. pyt.11:

Tolerancja wymiarowa nie powinna przekraczać 2%. Propozycje wzorów małej architektury powinny zostać przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa.

Ad. pyt.17 Czy w takim razie ilości przedstawione w przedmiarze można uznać za wiążące dla zamawiającego?

Odpowiedź Ad. pyt.17:

Tak o ile projekt nie stanowi inaczej.

Ad. pyt. 18 Chodzi o drzwi antywłamaniowe D4.

Odpowiedź Ad. pyt.18:

Inwestor podtrzymuje zastosowanie ościeznicy regulowanej.

Pytanie nr 4:

Zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych MMP

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W zał. przedmiar robót na zakres dotyczący zabezpieczenia infrastruktury podziemnej zgodnie z WT MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Z up. BURMISTRZA

Monika Fryzel
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych